

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ТЕН/ИУЭС/СД

3000

1720**
(1920)

А
155

Б
1400**
(1600)
1300**
(1500)

В
221
0

200
400

1000

Г
1300**
(1500)

Д
700

120
0
95
200

1. *Размеры для справок.
2. ** В соответствии с опросным листом
3. Н14, h14 IT14/2.

А. Подключение сбросной свечи гайка ермето 15 мм.
Б. Вход паровой фазы - фланец ДУ25.
В. Дренаж гайка ермето 12мм.
Г. Выход паровой фазы - фланец ДУ50.
Д. Вход жидкой фазы - фланец ДУ25.

ТЕН-140/ИУЭС/СД

Испарительная
установка
140-320кг/ч

Общий вид

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист 1	Листов 1	

МК ПОБЕДА